



## Certificado de Conformidade

**Nº. FAB-EXT-1122**

Conferido à

### **PREVENÇÃO INDUSTRIAL LTDA.**

Rua Imperial, 1898 - Térreo - São José - Recife - PE - Brasil - CEP: 50090-000 - CNPJ: 41.057.233/0001-08

### **ACTA CERTIFICAÇÕES LTDA. - EPP.**

acreditada pela **COORDENAÇÃO GERAL DE ACREDITAÇÃO - CGCRE** concede o Certificado de Conformidade, conforme **MODELO DE CERTIFICAÇÃO 05**, à empresa acima mencionada para a fabricação de extintores de incêndio no tipo: Pó Químico BC, pelo atendimento aos requisitos da Portaria nº. 108 do INMETRO e à norma ABNT NBR 15808.

A marca, modelo, código e descrição constam no Anexo que é parte integrante deste Certificado.

Este Certificado está vinculado ao contrato FAB-EXT-112 e para o endereço acima mencionado, podendo ser suspenso ou cancelado caso sejam descumpridas normas, regulamentos ou disposições contratuais.

A validade deste Certificado de Conformidade está atrelada à realização das avaliações de manutenção e tratamento de possíveis não conformidades de acordo com as orientações do OCP previstas no RAC específico. Para verificação da conformidade atualizada de regularidade deste Certificado de Conformidade deve ser consultado o banco de dados de produtos e serviços certificados do Inmetro.

Certificado de Conformidade válido somente acompanhado das páginas de 01 a 02.

**Data da Auditoria: 15/03/2023**

**Data de Emissão: 08/05/2023**

**Data de Validade: 07/05/2026**

**Rio de Janeiro, 08 de maio de 2023**

Jaime Henrique Reich

Juçara Lopes da Silva

DIRETORIA EXECUTIVA

ACTA CERTIFICAÇÕES LTDA. - EPP.

Av. Franklin Roosevelt, 194 - Grupo 405 -parte - Castelo - RJ - 20021-120

Tels.: (21) 2240-2558 / 2084-0778 - e-mail: [acta@acta.org.br](mailto:acta@acta.org.br)





# Certificado de Conformidade

Anexo 1/1

Nº. FAB-EXT-1122

Laboratórios: IPT - nº. 1139.799-203 emissão: 19/04/2023  
Firemetria - nº 0509/23 emissão: 25/04/2023

Referência Normativa: NBR 15808 - Extintores de Incêndio Portáteis

MARCA	MODELO	DESCRIÇÃO
PREVENÇÃO	MP-6	Agente Extintor: PÓ QUÍMICO BC Produto inibidor e Teor: BICARBONATO DE SÓDIO 90% Código do Projeto: B Carga Nominal: 6,0 kg Capacidade Extintora: 20-B,C PNC: 10,5 kgf/cm <sup>2</sup> Material: SAE 1006 / 1008 Portátil, Recarregável, Pressurização Direta

❖ Este anexo é parte integrante do Certificado de Conformidade FAB-EXT-1122.

Data de Emissão: 08/05/2023

Data de Validade: 07/05/2026

Rio de Janeiro, 08 de maio de 2023

Jaime Henrique Reich

Juçara Lopes da Silva

DIRETORIA EXECUTIVA

ACTA CERTIFICAÇÕES LTDA - EPP. - Av. Franklin Roosevelt, 194 - Grupo 405 - parte - Castelo - RJ - 20021-120  
Tels.: (21) 2240-2558 / 2084-0778 - e-mail: [acta@acta.org.br](mailto:acta@acta.org.br)

