



Certificado de Conformidade

Nº. FAB-PEX-102-01

Solicitante/Fabricante

Razão social: PREVENÇÃO INDUSTRIAL LTDA.

CNPJ: 41.057.233/0001-08

Endereço: Rua Imperial, 1898 - Térreo - São José - Recife - PE - CEP: 50090-000

Organismo de Certificação de Produto

Razão social: ACTA CERTIFICAÇÕES LTDA. - EPP. - OCP-020

CNPJ: 19.935.416/0001-20 - Responsável: Jaime Henrique Reich

Endereço: Avenida Franklin Roosevelt, 194 - Grupo 405 - Parte - Centro - Rio de Janeiro - RJ
CEP: 20021-120

Produto - Pó para Extinção de Incêndio

Norma: ABNT NBR 9695:2012

Portaria: 218:2021

Modelo de Certificação: 05

Marca: PREVENÇÃO

Modelo: P-90

Relatórios de Ensaios:

Falcão Bauer - nº QUI/ID-369.188/1/23

Firemetria - nº 0510/23-1

Firemetria - nº 0510/23-2

Classe de fogo: Pó Químico Seco BC

Composição química: Bicarbonato de Sódio
com teor mínimo de 90% e aditivos

Teor de produto inibidor: Mínimo 90%

Granulometria: 6% (106-300 µm); 15% (75-105 µm);
24% (53-74 µm)

emissão: 16/05/2023

emissão: 26/04/2023

emissão: 26/04/2023

Organismo de Certificação de Produto (OCP) acima referido vem por meio deste, atestar que o produto descrito nesse certificado está com todos os seus ensaios de fabricação, constantes na sua referida norma, concluídos e aprovados.

O OCP é responsável pela aprovação dos ensaios do produto, assim como pela manutenção de que, as mesmas condições do produto aprovado são mantidas e inalteradas durante a validade deste certificado.

Esta Licença está vinculada ao contrato **FAB-PEX-102** e para o endereço acima mencionado, podendo ser suspensão ou cancelada caso sejam descumpridas normas, regulamentos ou disposições contratuais.

A validade deste Certificado de Conformidade está atrelada à realização das avaliações de manutenção e tratamento de possíveis não conformidades de acordo com as orientações do OCP previstas no RAC específico. Para verificação da conformidade atualizada de regularidade deste Certificado de Conformidade deve ser consultado o banco de dados de produtos e serviços certificados do Inmetro.

*Para verificar a validade do certificado consulte o site do INMETRO: www.inmetro.gov.br

Data da Auditoria: 13/03/2023

Data de Emissão: 18/05/2023

Data de Validade: 17/05/2026

Rio de Janeiro, 18 de maio de 2023

Jaime Henrique Reich

Diretor